BUDERUS

	Kazán	Típus	megj .	Teljesítmény (kW)	Teljesítmény (kW)	Teljesítmény (kW)	Füstgázelvezetés típusa																		
				40 / 30 °C	80 / 60 °C	HMV el őállítás		B23	B33	C13	C13x	C33	C33x		C43	C43x	C53		C63	C63x	C73	C73x	C83	C83x
Kondenzációs falikazán	GB 022 / 24	fűtő	- kifutó készülék	6,0 - 24,0	5,3 - 22,0	max. 28,4		B23	B33	C13	C13x	C33	C33x		C43	C43x	C53		C63	C63x	C73	C73x	C83	C83x
Kondenzációs falikazán	GB 022 / 24 K	kombi	- kifutó készülék	6,0 - 24,0	5,3 - 22,1	max. 28,5		B23	B33	C13	C13x	C33	C33x		C43	C43x	C53		C63	C63x	C73	C73x	C83	C83x
Kondenzációs falikazán	GB 042 / 14	fűtő		3,7 - 14,2	3,3 - 13,3	max. 14,2		B23	B33	C13	C13x	C33	C33x	C33S	C43	C43x	C53		C63	C63x			C83	C83x
Kondenzációs falikazán	GB 042 / 22	fűtő		8,1 - 21,8	7,3 - 20,3	max. 20,3		B23	B33	C13	C13x	C33	C33x	C33S	C43	C43x	C53		C63	C63x			C83	C83x
Kondenzációs falikazán	GB 042 / 22 K	kombi		8,1 - 21,9	7,3 - 20,3	max. 27,4		B23	B33	C13	C13x	C33	C33x	C33S	C43	C43x	C53		C63	C63x			C83	C83x
Kondenzációs falikazán	GB 112 / 11	fűtő	- kifutott	5,2 - 10,9	4,8 - 10,0	max. 13,0		B23	B33	C13	C13x	C33	C33x		C43	C43x	C53	C53x	C63	C63x				
Kondenzációs falikazán	GB 112 / 19	fűtő	- kifutott	9,6 - 19,1	8,5 - 17,5	max. 18,0		B23	B33	C13	C13x	C33	C33x		C43	C43x	C53	C53x	C63	C63x				
Kondenzációs falikazán	GB 112 / 24	fűtő		7,0- 23,4	6,4 - 21,4			B23	B33	C13	C13x	C33	C33x		C43	C43x	C53	C53x	C63	C63x				
Kondenzációs falikazán	GB 112 / 29	fűtő		8,8 - 29,9	8,2 - 27,3			B23	B33	C13	C13x	C33	C33x		C43	C43x	C53	C53x	C63	C63x				
Kondenzációs falikazán	GB 112 / 43	fűtő		12,9 - 42,9	11,8 - 39,3			B23	B33	C13	C13x	C33	C33x		C43	C43x	C53	C53x	C63	C63x				
Kondenzációs falikazán	GB 112 / 60	fűtő		23,7 - 60,0	21,4 - 55,1			B23	B33	C13	C13x	C33	C33x		C43	C43x	C53	C53x	C63	C63x				
Kondenzációs falikazán	GB 152 / 16T-150	tárolós		6,0 - 16,0	5,3 - 14,8	max. 19		B23	B33	C13	C13x	C33	C33x		C43	C43x	C53	C53x	C63	C63x			C83	C83x
Kondenzációs falikazán	GB 152 / 24T-150	tárolós		6,0 - 24,0	5,3 - 22,0	max. 28,5		B23	B33	C13	C13x	C33	C33x		C43	C43x	C53	C53x	C63	C63x			C83	C83x
Kondenzációs falikazán	GB 152 / 24T-83S	tárolós		6,0 - 24,0	5,3 - 22,0	max. 28,5		B23	B33	C13	C13x	C33	C33x		C43	C43x	C53	C53x	C63	C63x			C83	C83x
Kondenzációs falikazán	GB 152 / 24T-170SR	szolár tárolós		6,0 - 24,0	5,3 - 22,0	max. 28,5		B23	B33	C13	C13x	C33	C33x		C43	C43x	C53	C53x	C63	C63x			C83	C83x
Kondenzációs falikazán	GB 162 / 15	fűtő	- 2010 év elejétől	3,1 - 15,2	2,7 - 14,0			B23	B33	C13	C13x	C33	C33x		C43	C43x	C53	C53x	C63				C83	C83x
Kondenzációs falikazán	GB 162 / 25	fűtő	- 2010 év elejétől	5,3 - 24,9	4,8 - 23,3			B23	B33	C13	C13x	C33	C33x		C43	C43x	C53	C53x	C63				C83	C83x
Kondenzációs falikazán	GB 162 / 35	fűtő	- 2010 év elejétől	6,5 - 35,1	5,8 - 32,7			B23	B33	C13	C13x	C33	C33x		C43	C43x	C53	C53x	C63				C83	C83x
Kondenzációs falikazán	GB 162 / 45	fűtő	- 2010 év elejétől	10,4 - 44,9	9,6 - 42,5			B23	B33	C13	C13x	C33	C33x		C43	C43x	C53	C53x	C63				C83	C83x
Kondenzációs falikazán	GB 162 / 80	fűtő		20,8 - 84,5	18,9 - 80,0			B23	B33	C13	C13x	C33	C33x		C43	C43x	C53	C53x	C63				C83	C83x
Kondenzációs falikazán	GB 162 / 100	fűtő		20,5 - 99,5	19,0 - 94,5			B23	B33	C13	C13x	C33	C33x		C43	C43x	C53	C53x	C63				C83	C83x
Zárt égésterű falikazán	U 012 / 24	fűtő	- kifutó készülék		10,0 - 24,5			B22		C12		C32			C42		C52		C62				C82	
Zárt égésterű falikazán	U 012 / 24 K	kombi	- kifutó készülék		10,0 - 24,5			B22		C12		C32			C42		C52		C62				C82	
Zárt égésterű falikazán	U 012 / 28 K	kombi	- kifutó készülék		9,8 - 28,0			B22		C12		C32			C42		C52		C62				C82	
Zárt égésterű falikazán	U 012 / 28 T60	tárolós	- kifutó készülék		11,6 - 28,3			B22		C12		C32			C42		C52		C62				C82	
Kéménybe köthető falikazán	*U 014 / 24*	*fűtő*	- kifutó készülék		*10,1 - 24,0*		*B11BS*																	
Kéménybe köthető falikazán	*U 014 / 24 K*	*kombi*	- kifutó készülék		*10,1 - 24,1*		*B11BS*																	
Zárt égésterű falikazán	U 052 / 24	fűtő			8,9 - 24,0			B22		C12		C32			C42		C52						C82	
Zárt égésterű falikazán	U 052 / 24 K	kombi			8,9 - 24,0			B22		C12		C32			C42		C52						C82	
Zárt égésterű falikazán	U 052 / 28	fűtő			9,1 - 28,0			B22		C12		C32			C42		C52						C82	
Zárt égésterű falikazán	U 052 / 28 K	kombi			9,1 - 28,0			B22		C12		C32			C42		C52						C82	
Kéménybe köthető falikazán	*U 054 / 24*	*fűtő*			7,8 - 24,0		*B11BS*																	
Kéménybe köthető falikazán	*U 054 / 24 K*	*kombi*			7,8 - 24,0		*B11BS*																	
Zárt égésterű falikazán	U 052 / 24 T	tárolós			10,0 - 24,0					C12		C32			C42		C52						C82	
Zárt égésterű falikazán	U 052 / 28 T	tárolós			10,0 - 28,0					C12		C32			C42		C52						C82	
Kéménybe köthető falikazán	*U 054 / 24 T*	*tárolós*			10,0 - 24,0		*B11BS*																	
Kéménybe köthető falikazán	*U 054 / 28 T*	*tárolós*			10,0 - 27,5		*B11BS*																	

Megjegyzések:

- A fenti táblázat a Buderus 100 kW-nál kisebb névleges teljesítményű gázkészülékeit tartalmazza.
- Az egyes készülékek tanúsításai és a készülékekkel együtt tanúsított égéstermék elvezető – égési levegő hozzávezető csőrendszerek megfelelőségi nyilatkozatai a Buderus honlapjáról (www.buderus.hu) letölthetők.
- A készülékekkel együtt tanúsított égéstermék elvezető – égési levegő hozzávezető csőrendszerek elemeinek a kiválasztása (méretezése), a készülék műszaki leírása alapján, különféle beépítési lehetőségekre elvégezhető.
- A készülékekkel együtt tanúsított égéstermék elvezető – égési levegő hozzávezető csőrendszerek elemei a rajtuk feltüntetett Buderus lógó alapján azonosíthatók. A rendelési szám a csomagoláson olvasható.
- A C_{6X} típusú beépítési engedéllyel rendelkező kazánok beépíthetők a nem a készülékkel együtt tanúsított égéstermék elvezető rendszerekkel is azokban a kiviteli elrendezésekben, amire a szóban forgó készülék a saját csőrendszerével tanúsítva van. A csatlakozó égéstermék elvezető – égési levegő hozzávezető rendszer áramlástechnikai méretezéséhez szükséges műszaki adatokat a műszaki leírás tartalmazza.
- A nem koncentrikus elrendezésű égéstermék elvezető – égési levegő hozzávezető rendszer szerelés utáni tömörség-ellenőrzését az égéstermék belépő csonkján előforduló legnagyobb, de legalább 200 Pa statikus nyomáson, az MSZ-EN 1859-2009, vagy az MSZ-EN 14471-2006 jelű szabványnak megfelelően kell elvégezni.

Adategyeztetés lezárva 2009.11.02-án.

A fentiek közlését jóváhagyta: Dobos Attila termékmenedzser