

Készülék típus	Elvezetés típus												Csatlakozás külön bevizsgált csőhöz		Csatlakozás külön bevizsgált csőhöz		
	B11	B22	B23	B32	B33	C12	C13	C32	C33	C42	C43	C52	C53	C62	C63	C82	C83
OW 23-1 KE	X																
ZS 12-2 KE	X																
ZS 18-2 KE	X																
ZS 24-2 KE	X																
ZW 18-2 KE	X																
ZW 24-2 KE	X																
OW 23-1 AE		X															
ZS 12-2 AE		X				X		X		X		X		X			
ZS 24-2 AE		X				X		X		X		X		X			
ZW 18-2 AE		X				X		X		X		X		X			
ZW 24-2 AE		X				X		X		X		X		X			
ZWSE 24-5 MFK	X																
ZWSE 28-5 MFK	X																
ZWSE 24-5 MFA				X		X		X		X		X				X	
ZWSE 28-5 MFA				X		X		X		X		X				X	
ZWE 24-5 MFK	X																
ZWE 24-5 MFA		X		X		X		X		X		X				X	
ZWE 28-5 MFA		X		X		X		X		X		X				X	
ZSC 24-3 MFK	X																
ZSC 28-3 MFK	X																
ZSC 24-3 MFA		X		X		X		X		X		X				X	
ZSC 28-3 MFA		X		X		X		X		X		X				X	
ZSC 35-3 MFA		X		X		X		X		X		X				X	
ZWC 18-3 MFK	X																
ZWC 24-3 MFK	X																
ZWC 28-3 MFK	X																
ZWC 24-3 MFA		X		X		X		X		X		X				X	
ZWC 28-3 MFA		X		X		X		X		X		X				X	
ZWC 35-3 MFA		X		X		X		X		X		X				X	
ZWSE 24-6 MFK	X																
ZWSE 28-6 MFK	X																
ZWSE 24-6 MFA		X		X		X		X		X		X		X		X	
ZWSE 28-6 MFA		X		X		X		X		X		X		X		X	
ZWSE 35-6 MFA		X		X		X		X		X		X		X		X	
ZSB 14-3 C			X		X		X	X		X		X					X
ZSB 22-3 C			X		X		X	X		X		X					X
ZWB 28-3 C			X		X		X	X		X		X					X
ZSBR 28-3 A			X		X		X	X		X		X					X
ZBR 42-3 C			X		X		X	X		X		X					X
ZWBR 35-3 A			X		X		X	X		X		X			X		X
ZWSB 22/28-3 A			X		X		X	X		X		X					X
ZBR 65-1 A			X		X		X	X		X		X					
ZBR 90-1 A			X		X		X	X		X		X					
ZBS 16/83S-2 MA			X		X		X	X		X		X			X		X
ZBS 22/120S-2 MA			X		X		X	X		X		X			X		X
ZBS 30/150S-2 MA			X		X		X	X		X		X			X		X

Megjegyzések:

- Az egyes készülékek tanúsításai és a készülékekkel együtt tanúsított égéstermék elvezető – égési levegő hozzavezető csőrendszerek megfelelőségi nyilatkozatai a Junkers honlapjáról (www.junkers.hu) letölthetők.

- A készülékekkel együtt tanúsított égéstermék elvezető – égési levegő hozzavezető csőrendszerek elemeinek a kiválasztása (méretezése), a készülék műszaki leírása alapján, különféle beépítési lehetőségekre elvégezhető.

- A készülékekkel együtt tanúsított égéstermék elvezető – égési levegő hozzavezető csőrendszerek elemei a rajtuk feltüntetett Junkers lógó alapján azonosíthatók. A rendelési szám a csomagoláson olvasható.

- A C_{6x} típusú beépítési engedéllyel rendelkező kazánok beépíthetők a nem a készülékekkel együtt tanúsított égéstermék elvezető rendszerekkel is. A csatlakozó égéstermék elvezető – égési levegő hozzavezető rendszer áramlástechnikai méretezéséhez szükséges műszaki adatokat a műszaki leírás tartalmazza.

- A nem koncentrikus elrendezésű égéstermék elvezető – égési levegő hozzavezető rendszer szerelés utáni tömörség-ellenőrzését az égéstermék belépő csonkján előforduló legnagyobb, de legalább 200 Pa statikus nyomáson, az MSZ-EN 1859-2009, vagy az MSZ-EN 14471-2006 jelű szabványnak megfelelően kell elvégezni.

Adatgyűjtés lezárva 2009.11.02-án.

A fentiek közzétételét jóváhagyta: Hegymegi István, vevőszolgálati és projekt vezető