

Weishaupt

Berendezéssel együtt tanúsított levegő/füstgáz rendszerek

	B ₂₃	B ₃₃	C ₁₃	C _{13X}	C ₃₃	C _{33X}	C _{33S}	C _{43X}	C ₄₃	C _{53X}	C ₅₃	C ₆₃	C _{63X}	C ₈₃	C _{83X}	C ₉₃	Berendezés		
																	min.telj.	max.telj.	
WTC 15	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4,3	14,7
WTC 25	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7,5	25,2
WTC 32	•	•	•	•	•	•		•		•		•		•		•		10,2	32,0
WTC 45	•	•	•	•	•	•		•		•		•		•		•		10,7	45,1
WTC 60	•	•	•	•	•	•		•		•		•		•		•		13,9	60,7
WTC 120	•	•	•		•		•		•		•	•		•		•		25,0	121,9
WTC 170	•	•	•		•		•		•		•	•		•		•		29,4	170,0
WTC 210	•	•	•		•		•		•		•	•		•		•		47,9	210,0
WTC 250	•	•	•		•		•		•		•	•		•		•		52,3	251,0
WTC 300	•	•	•		•		•		•		•	•		•		•		57,7	290,0
50/30°C-nál																			

Jelmagyarázat pl: C: belső légtértől független berendezés (zárt égésterű)
 3_: égéslevegő hozzá- és füstgáz elvezetés függőlegesen, tetőn keresztül
 _3: ventilátoros égő
 x: a füstgázvezeték az égési levegő körülveszi

Megjegyzések:

- Az egyes készülékek tanúsító okiratait a Weishaupt Kft. kívánságra megküldi.
- A készülékekkel együtt tanúsított égéstermék elvezető – égési levegő hozzávezető csőrendszerek elemeinek a kiválasztása (méretezése), a készülék műszaki leírása alapján, különféle beépítési lehetőségekre elvégezhető. A magyar nyelvű tervezési CD-t a Weishaupt Kft. készséggel megküldi.
- A készülékekkel együtt tanúsított égéstermék elvezető – égési levegő hozzávezető csőrendszerek elemei a rajtuk feltüntetett kódszámok alapján azonosíthatók.
- A C6X típusú beépítési engedéllyel rendelkező kazánok beépíthetők a nem a készülékekkel együtt tanúsított égéstermék elvezető rendszerekkel is. A csatlakozó égéstermék elvezető – égési levegő hozzávezető rendszer áramlástechnikai méretezéséhez szükséges műszaki adatokat a műszaki leírás tartalmazza.
- A nem koncentrikus elrendezésű égéstermék elvezető – égési levegő hozzávezető rendszer szerelés utáni tömörség-ellenőrzését az égéstermék belépő csonkján előforduló legnagyobb, de legalább 200 Pa statikus nyomáson, az MSZ-EN 1859-2009, vagy az MSZ-EN 14471-2006 jelű szabványnak megfelelően kell elvégezni.

Adategyeztetés lezárva 2009.11.09-én.

A fentiek közlését jóváhagyta: Ráczy József ügyvezető