

Sokszínű épületgépészet – célszerű megoldások
2018

VÁLTOZTAK A GÁZIPARI JOGSZABÁLYOK

Gyárfás Attila
Magyar Épületgépészek Szövetsége

GÁZTÖRVÉNY (GET) változásai - 1 (2008. évi XL törvény)

**Hatályát veszette
a műszaki-biztonsági felülvizsgálatok végzését szabályozó
19/2012. (VII.20.)NGM rendelet**

Hatályát veszette
a műszaki-biztonsági felülvizsgálatok végzését szabályozó
19/2012. (VII.20.)NGM rendelet

A földgázelosztó nem köteles elvégezni
a gázmérő cseréjével egyidejűleg (10 évente)
a felhasználói berendezés m-b felülvizsgálatát,
de kötelessége saját költségén a
a) a fogyasztói főelzáró karbantartása és javítása,
b) a csatlakozó vezeték és a fogyasztói vezeték
szivárgásellenőrzéssel végzett gáztömörségi felülvizsgálata, 10 évente

Következmény: Minden más biztonságért a fogyasztó felel!

GÁZTÖRVÉNY (GET) változásai - 2 (2008. évi XL törvény)

**A legfeljebb 4 m³/ó névleges teljesítményű
fogyasztásmérővel szerelt fogyasztási helyeken**

díjmentes:

a) a fogyasztásmérő beszerelése

b) az elosztó vezeték (max. 250 m) létesítése

GÁZTÖRVÉNY (GET) változásai - 3

(2008. évi XL törvény)

Új fogalom:

KÉSZÜLÉKCSERE

KÉSZÜLÉKCSERE

TERVKÖTELES TEVÉKENYSÉG, de

- a) nincs előzetes tervfelülvizsgálat
- b) a műszaki-biztonsági ellenőrzést a tervező végzi
(A tervező felelősségbiztosítással kell rendelkezzen!)



KÉSZÜLÉKCSERE ≠ EGYSZERŰSÍTETT KÉSZÜLÉKCSERE

(a GÁZTÖRVÉNY a 11/2013.NGM rendeletet érvényben tartotta)

KÉRDÉS:

Kérheti-e a tervező az engedélyes közreműködését?

A tervköteles készülékcserre fogalmának pontosítása

A Gázipari Műszaki Szakbizottság javaslata a 11/2013. (III.21.) NGM rendelet 6.§ kiegészítésére

- a/1) a beépített gázkészülék(ek) összes égéshőre vetített hőterhelése **legfeljebb 70 kW** lehet
- a/2) teljesítményhatár a **meglévő mérő** névl. teljesítménye
- b) a felhasználási hely felhasználó berendezéseinek összes hőterhelése **nem lehet nagyobb, mint a készülékcserre előtti állapot**
- c) átalakítás készülékcserre nélkül is megengedett

Gázszerelői jogosultság kérdései

A 30/20009. (XI.26.) NFG rendelet helyett
hatályba lépett a
42/2017. (XII.11.) NGM rendelet
a gázszerelők és gázkészülék-javítók
tevékenységének szabályozásáról

Lényeges változtatás
a 2017 évben hatályoshoz képest
nem történt!

KONVEKTOROK (≤ 6 kW) KÉRDÉSEI

1. A konvektorok lokális fűtőberendezések

a 65/2011.(IV.15.) Korm.r. nem hatályos

(az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásairól, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről)

2. 1188/2015/EU egyedi helyiségfűtők környezettudatos tervezési követelményei 2018. január 1-től:

- **szezonális hatásfok** szerinti energiahatékonysági besorolás
égéshőre számítva D < 77% C < 82% B < 88% A < 107% A+ < 130% A++
- **NOx az égéstermékben** (égéshőre számítva) **max. 130 mg/kWh**

TERVEZŐI FELELŐSSÉG, de nem műszaki-biztonsági kérdés!

NO_x határ
2018. szeptember 26. után

Fűtőkészülékekre és vízmelegítőkre

56 mg/kWh

(égéshőre számítva)

VÁRJUK
A 11/2013. NGM RENDELET (MBSZ)
ÚJ MÓDOSÍTÁSÁT,
amely várhatóan egyértelművé teszi
a gázipar és a kéményseprő-ipar
tevékenysége és felelősségi köre közötti határokat

KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET