

A Magyar Közlöny 69. számában megjelent a majd július 1-én hatályba lépő 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról

A rendelet szabályozza a kéményseprő szolgáltatást nyújtó szervezetek működtetésével, az eljárási rendjével kapcsolatos kötelező tevékenységeket. Nem tér ki magának a szolgáltatásnak a tartalmi feladataira.

Részletezi, hogy az **élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén**, mely esetekben kell a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátónak értesítenie a hatóságokat:

- a) nem megfelelő tömörségű, használatban lévő égéstermék-elvezető,
- b) a használatban lévő vagy tartalék égéstermék-elvezető nem megfelelő állékonysága,
- c) a tüzelőberendezés működése közben az égéstermék öt percen túli tartós visszaáramlása,
- d) a ki nem égethető, használatban lévő égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott szurokréteg,
- e) a szilárd tüzelőanyaggal üzemeltethető tüzelőberendezéshez csatlakozó használatban lévő égéstermék-elvezetőnél az E–F tűzvédelmi osztályú – nád, szalma, faszindely és egyéb éghető anyagú – tetőhéjalás esetén a szikrafogó hiánya,
- f) a B–F tűzvédelmi osztályba tartozó építményszerkezetet – a falába beépítve – tartalmazó égéstermék-elvezető használata,
- g) a jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül vagy a műszaki vizsgálat során megállapított nem megfelelő minőség ellenére működtetett égéstermék-elvezető használata,
- h) a nem megfelelően rögzített, tűzveszélyt jelentő, nem megfelelő anyagú vagy nem megfelelő tömörségű összekötő elem,
- i) a tisztítóajtó, tisztítóidom nem megfelelő záródása, vagy
- j) az égéstermék 1000 ppm-t meghaladó szénmonoxid tartalma

miatt, – az életet és a vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető – veszély észlelése esetén soron kívül, de legkésőbb három munkanapon belül, az első fokú tűzvédelmi hatóságot, valamint gázfogyasztó készülék esetében a földgázelosztót.

Továbbá (egy nehezen értelmezhető szabály), ha a fentiek szerinti valamely esetben a helyszínen nem kéményseprőmester jár el, az értesítés szakmai indoklását (az élet és vagyonbiztonság közvetlen veszélyét jelentő hiba fennállását) az ellenőrzést vagy vizsgálatot végző személy a felette szakmai felügyeletet gyakorló, a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátónál foglalkoztatott kéményseprőmesterrel a helyszínről egyezteti. Az egyeztetés megtörténtét a Kstv. 2. § (8) bekezdése szerinti dokumentumban fel kell tüntetni. Az értesítés elküldése előtt annak indoklását a kéményseprőmester aláírásával igazolja. A kéményseprőmester aláírása nélkül az értesítés nem küldhető el.

Új kormányrendelet a kéményseprésről

Szerkesztő: Sőbér Livia - Módosítás: 2016. augusztus 30. kedd, 07:55

E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet és a nem rendszeres kéményseprő-ipari közszolgáltatás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 511/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet.