

Honeywell  
 Szabályozástechnikai Kft.  
 H-1139 Budapest,  
 Petneházy utca 2-4.  
 Tel.: (06 1) 451 4300  
 Fax: (06 1) 451 4343



## NYILATKOZAT

### Honeywell H450EN szén-monoxid vészjelző alkalmazása fürdőszobában.

A Honeywell vészjelző berendezései gyártásánál is betartja a vonatkozó szabványos követelményeket. A lakossági szén-monoxid vészjelzők telepítési körülményeire vonatkozó EN 50292:2013 szabvány részletesen közli, hogy a vészjelzőket hová javasolt és hová nem javasolt felszerelni. A Honeywell szén-monoxid vészjelzők használati útmutatója a szabvánnyal összhangban tartalmazza ezeket az előírásokat. Fenti **szabvány a készülék páras környezetben történő elhelyezését nem javasolja**, ezért a szén-monoxid vészjelzők tesztelési folyamatait előíró EN 50291:2010 szabvány nem tartalmaz páras környezetre vonatkozó vizsgálati eljárásokat.

Mindezekről függetlenül a Honeywell a H450EN szén-monoxid vészjelzőt folyamatosan vizsgálta valós és szimulált fürdőszobai környezetben, illetve extrém páras környezetekben.

A vizsgálatok során **általános fürdőszobai alkalmazásokban** (25°C / max. 90% relatív páratartalom) a **Honeywell H450EN szén-monoxid vészjelző üzemképes** maradt, valamint 1 órás 100% relatív páratartalomnak történő kitettség esetén sem tapasztaltak meghibásodást. Az ennél is szélsőségesebb körülmények között egyes készülékek működőképességüket ritkán ugyan, de nem tudták fenntartani. A környezeti körülmények rendeződését követően a készülékek 2 órán belül teljes mértékben visszanyerték üzemképességüket.

**Figyelembe kell venni, hogy páras környezetben a szén-monoxid áramlásának iránya függ az adott körülményektől, így az egyéb helyiségekre vonatkozó elhelyezési szabályok betartása nem nyújt minden lehetséges környezeti állapot mellett tökéletes védelmet.**

A vizsgálatok alapján elmondható, hogy a Honeywell H450EN készülék fürdőszobai telepítése jelentősen nagyobb biztonságot nyújt, mint a szén-monoxid vészjelző használatának elhagyása, de teljes védelmet nem garantálhat. Ennek megfelelően **a Honeywell H450EN szén-monoxid vészjelző készülék alkalmazása fürdőszobában az alábbi feltételek betartása mellett is csak a felhasználó saját felelősségére történhet:**

1. A fürdőszobai nyílt égésterű tüzelőberendezés megfelelő légellátását biztosítani kell.
2. A vészjelzőt a használati útmutatóban leírtak szerint, belső falon kell elhelyezni.
3. Kerülni kell a fürdőszobában az intenzív pára képződést.
4. Amennyiben a fürdőszobában ködszerű páráképződés tapasztalható, a helyiséget mielőbb ki kell szellőztetni, majd a vészjelző üzemképességéről a teszt gomb lenyomásával meg kell győződni.

**FENTI FELTÉTELEK BETARTÁSA ESETÉN, A KÉSZÜLÉKRE A 6 ÉV GARANCIÁT BIZTOSÍTJUK!**

**Honeywell Kft.**  
 1139 Budapest, Petneházy u. 2-4.  
 Adószám: 10775682-2-41  
 Citibank Zrt. (HUF)  
 10800007-25527007

7

  
 Bognár Gábor  
 cégvezető

Kelt: Budapest 2014.03.18.